Liralighting Sp. z o.o.
82-300 Elbląg, ul. Saperów 4
NIP: 578-311-67-08 REGON 361068640
tel.+48 55 236 11 85 fax. +48 55 232 65 89

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE

Liralighting Sp. z o.o., ul. Saperów 4, 82-300 Elbląg

niniejszym deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób (wyroby):

CHARLIE OUT

o parametrach:

- 220-240V, 50-60 Hz;
- ∅120: LED; 1110lm 8W; rozsył: 60º, 90º; 3000/4000K;
- ∅170: LED; 1120lm 8W, 2210lm 18W; rozsył: 60º, 90º; 3000/4000K;
- ∅235: LED; 2250lm 18W, 3180lm 27W; rozsył: 60º, 90º; 3000/4000K;
- klasa II, IP44.

jest/są zgodne z n/w dyrektywami:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady **2014/30/UE** z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady **2014/35/UE** z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady **2011/65/UE** z dn. 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady **2009/125/WE** z dn. 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009)

oraz zostały zastosowane normy zharmonizowane:

- PN-EN 60598-1:2015-04
- PN-EN 60598-2-1:1989
- PN-EN IEC 55015:2019-11
- PN-EN 61547:2009
- PN-EN 62471:2010
- PN-EN 61000-3-2:2019-14
- PN-EN 61000-3-3:2013-10
- PN-EN IEC 63000:2019-01
- PN-EN 61347-2-13:2015-04/A1:2017-07
- PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04

Liralighting Sp. z o.o.
Daniel Małecki
Dyrektor działu BiR

LIRALIGHTING
Liralighting Sp. z o. o.
82-300 Elbląg, ul. Saperów 4
NIP 578-311-67-08 REGON 361068640
tel. +48 55 236 11 85 fax +48 55 232 65 89

Elbląg, 15.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021